

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

ПРЕДПИСАНИЕ №61 п-25-2021

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный
контроль в сфере защиты прав потребителей

«28» Апреля 2021г.

ст. Северская

Ведущий специалист- эксперт Хатхоху Эльвира Муратовна.

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении планового мероприятия по контролю (надзору) на основании распоряжения №82р-25-2021 от 23.03.2021г муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения основная общеобразовательная школа №8 хутора Коваленко муниципального образования Северский район имени Героев Советского Союза братьев Игнатовых (МБОУ ООШ №8 х.Коваленко МО Северский район) по адресу: х.Коваленко, ул.Пролетарская, 21.

ИНН 2348019220

выявлены нарушения санитарного законодательства :

ст. 24 Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления, а именно:

- п. 2.8.5. - по результатам лабораторных испытаний протокол измерений параметров освещенности № 03/02/2119-2148/01 от 08.04.2021 Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, измерений уровня искусственной освещенности:

В кабинетах начальных классов (4 классе) 206-288 Лк при норме не менее 300 Лк, в 1 классе 210-250 Лк при норме не менее 300 Лк, в 3 классе 283Лк при норме не менее 300 Лк, в кабинете математики 198-274 Лк при норме не менее 300 Лк;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно:

табл.5.34 - по результатам лабораторных испытаний протокол измерений метеорологических факторов № 03/01/447-450/01 от 08.04.2021 Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, измерений уровня метеорологических факторов:

В кабинетах: русского языка- 27,0 С, в 4 классе - 26,3 С, в 3 классе -25,6 С при допустимой норме 18-24 С, относительная влажность воздуха составляет в кабинетах: русского языка – 29,7%, в 4 классе -38,8%, в 3 классе- 29,4%, при допустимой норме 40-60%.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ ООШ №8 х.Коваленко МО Северский район имени Героя Советского Союза братьев Игнатовых

(наименование юрлица, должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания) **1. Устранить нарушения санитарного законодательства в части требований:**

- п.2.8.5.- ст. 24 Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления - **Срок до 12.10.2021г.**

- таблица 5.34., - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", - **Срок до 12.10.2021г.**

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах в срок не позднее - **12.10.2021**, по адресу: ст. Северская, ул. Ильская, 7 а

3. Ответственным за **МБОУ ООШ №8 х.Коваленко МО Северский район имени Героя Советского Союза братьев Игнатовых** **руководитель учреждения**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (в случае несогласия с предложениями, изложенными в предписании об устранении выявленных нарушений, они могут быть обжалованы в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения в ТО Роспотребнадзора в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений, или их заверенные копии).

Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Данное предписание имеет обязательную силу.

Ведущий специалист- эксперт



Хатхоу Э.М.

Предписание получил 28.04.2021г. ✓



 (подпись, ФИО)