



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел. 8(861) 26-8-42-87**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**353240, Краснодарский край, ст. Северская, ул. Казачья, 178, тел: 8(86266) 2-61-01**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 34/1/8**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №8 х. Коваленко муниципального образования**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

**Северский район им. Героев Советского Союза братьев Игнатовых**

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Северского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 34 от «02» апреля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.**

(наименование органа ГПН)

**№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. «12» апреля 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «30» апреля 2021 г. проведена проверка – старшим дознавателем ОНД и ПР Северского района – государственным инспектором Северского района по пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Семеняко С.В. – МБОУ ООШ №8 х. Коваленко МО Северский район им. Героев Советского Союза братьев Игнатовых, расположенной по адресу: Краснодарский край, Северский район, х. Коваленко, ул. Пролетарская, д. 21, совместно с директором МБОУ ООШ №8 х. Коваленко МО (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) Северский район им. Героев Советского Союза братьев Игнатовых – Тлепсук Русланом Талибовичем**

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку на и енование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Информация о работах, проводимых со средствами	(п. 54 Постановления Правительства РФ от 16	29.10.2021	



	обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, указанный журнал не заведен	сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");		
2.	При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями с двух сторон (основной вход в здание основной школы)	(п. 4.3.5 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы");	29.10.2021	
3.	Допускается устройство выхода на чердак не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закреплённой стальной стремянке	(п. 7.7 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);	29.10.2021	
4.	При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями с двух сторон (основной вход в здание школы литер А)	(п. 4.3.5 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы");	29.10.2021	
5.	Не выдержано противопожарное расстояние между зданием школы литер А и строением дровника (фактическое расстояние – 2,36 м)	(ст.4. ч.4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2013);	29.10.2021	
6.	Не выдержано противопожарное расстояние между зданием котельной и строением дровника (фактическое расстояние – 0,77 м)	(ст.4. ч.4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2013);	29.10.2021	
7.	Не выдержано противопожарное расстояние между зданием школы литер А и зданием котельной (фактическое расстояние – 4,8 м)	(ст.4. ч.4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2013);	29.10.2021	
8.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	(п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");	29.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

